

委 託 概 要 表

委 託 名	天神川流域下水道 天神浄化センター 脱臭用活性炭交換業務委託																						
委 託 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 天神浄化センター																						
委 託 概 要	<p>① 活性炭の交換</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">汚泥処理設備</td> <td style="text-align: center;">酸性ガス用</td> <td style="text-align: center;">新炭</td> <td style="text-align: center;">78kg</td> <td style="text-align: center;">再生炭</td> <td style="text-align: center;">442kg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中性ガス用</td> <td style="text-align: center;">新炭</td> <td style="text-align: center;">90kg</td> <td style="text-align: center;">再生炭</td> <td style="text-align: center;">515kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">汚泥濃縮設備</td> <td style="text-align: center;">酸性ガス用</td> <td style="text-align: center;">新炭</td> <td style="text-align: center;">40kg</td> <td style="text-align: center;">再生炭</td> <td style="text-align: center;">224kg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中性ガス用</td> <td style="text-align: center;">新炭</td> <td style="text-align: center;">45kg</td> <td style="text-align: center;">再生炭</td> <td style="text-align: center;">255kg</td> </tr> </table> <p>② パッキンの交換 場所：活性炭吸着塔カートリッジ搬入出蓋及びカートリッジ積重部 仕様：発泡クロロプレン 厚み10mm×幅50mm×長さ50m</p> <p>③ 抜き取り活性炭の引取り及び処理</p>	汚泥処理設備	酸性ガス用	新炭	78kg	再生炭	442kg	中性ガス用	新炭	90kg	再生炭	515kg	汚泥濃縮設備	酸性ガス用	新炭	40kg	再生炭	224kg	中性ガス用	新炭	45kg	再生炭	255kg
汚泥処理設備	酸性ガス用		新炭	78kg	再生炭	442kg																	
	中性ガス用	新炭	90kg	再生炭	515kg																		
汚泥濃縮設備	酸性ガス用	新炭	40kg	再生炭	224kg																		
	中性ガス用	新炭	45kg	再生炭	255kg																		

